

# 重庆市江北区住房和城乡建设委员会

---

## 重庆市江北区住房和城乡建设委员会 关于绿地海外滩（暂定名）三期商业南地块项目 施工图阶段节能设计变更申请的复函

重庆申浦房地产开发有限公司：

你单位关于绿地海外滩（暂定名）三期商业南地块项目的节能设计变更申请及附件等资料收悉，根据《重庆市房屋建筑和市政基础设施勘察设计变更管理办法（试行）》（渝建发[2018]50号）文件要求，我委邀请了建筑节能领域专家对该项目节能设计变更进行了审查，专家组一致同意“变更方案技术可行”。经我委研究，对变更方案函复如下：

一、同意将外墙保温材料由矿棉、岩棉板 80~200 修改为岩棉板（垂直纤维）（厚度不变）；外墙砌体由蒸压加气混凝土砌块 626 ~ 725 修改为蒸压加气混凝土砌块 526 ~ 625（外墙灰缝 > 3mm）；功能转换楼板由全轻混凝土 1160~1250 修改为全轻混凝土 1151~1250（厚度不变）；架空楼板保温材料由难燃型挤塑聚

---

苯板修改为 30mm 厚岩棉板（垂直纤维）；地下室外墙由矿棉、岩棉板 80~200 修改为 30mm 厚难燃型挤塑聚苯板；

二、建设单位对项目节能变更应本着“节能率不降低，节能材料品质不降低”的原则，将变更后的施工图送施工图审查机构审查，审查合格后报我委备案。

此复。

重庆市江北区住房和城乡建设委员会

2020 年 6 月 11 日